


UWAGI:

1. Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe
2. W rozdzielnicy należy pozostawić min. 20% rezerwy miejsca, w celu umożliwienia rozbudowy
3. Należy opisać i oznakować aparaty elektryczne oraz elewację zewnętrzną
4. Rozdzielnicę wyposażyc w schemat strukturalny jednokreskowy
5. Obudowa przeznaczona do montażu na zewnątrz
6. Prefabrykację zlecić firmie specjalistycznej
7. Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy

		ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila		
ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970	biuro@abcentrum-dom.pl
INWESTOR				
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC				
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO		UPRAWNIENIA
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha		SLK/4699/PWOE/13	PODPIS
PROJEKTANT				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Żaneta Szczówka			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra		704/94	
TEMAT		SKALA	BRANŻA	
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		1:---	ELEKTR.	
ADRES		FAZA	DATA	
KONIECPOL UL. SŁONECZNA DZIAŁKA NR: 1853/1		PTW	IEZ-03 ark.2/2	
TRESC RYSUNKU		SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.	
Szafka zasilająca oświetlenie terenu SOT. Schemat ideowy. Widok elewacji		ZMIANA	DATA ZMIANY	