


- OZNACZENIA:**
- Przewód odprowadzający. Drut FeZn $\phi=8\text{mm}$ prowadzony w rurze samogasnącej w warstwie ocieplenia połączony z instalacją odgromową na dachu oraz z uziomem fundamentowym
 - Zwód poziomy. Drut FeZn $\phi=8\text{mm}$
 - Zacisk krzyżowy lub prosty do zwodów poziomych
 - Maszt odgromowy, kominowy
 - h = wysokość masztu
 - Zestaw anten DVB-T VHF, DVB-T UHF, FM, SAT
 - Moduł instalacji fotowoltaicznej

- UWAGI:**
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.
 2. Zwody poziome na dachu mocować za pomocą uchwytych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego.
 3. Wszystkie urządzenia na dachu wraz z ich podkonstrukcjami oraz pomosty technologiczne należy połączyć z siecią połączeń wyrównawczych.
 4. Wysokość masztów odgromowych należy potwierdzić po wyborze urządzeń wentylacyjnych wraz z podkonstrukcjami.
 5. Wszystkie metalowe elementy takie jak trasy kablowe, kanały wentylacyjne, rury itp., połączyć do instalacji ekwipotencjalnej.
 6. W przypadku montażu dodatkowych urządzeń lub zmiany lokalizacji projektowanych urządzeń na dachu, należy wykonać ponowną analizę ochrony odgromowej.
 7. Wszystkie miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
 8. W miejscach dylatacji budynku połączenia przewodów odgromowych wykonać za pomocą systemowych połączeń kompensacyjnych.
 9. Po wykonaniu instalacji wykonać badania techniczne obejmujące oględziny części nadziemnej i elementów uziemienia, sprawdzenie ciągłości galwanicznej oraz pomiary rezystancji uziemienia.

				ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila					
ul. Roosevelta 59/11		41-800 Zabrze		tel. 609-228-618		tel. 603-704-970		biuro@abcentrum-dom.pl	
INWESTOR				SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC					
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO			UPRAWNIENIA		PODPIS		
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Patucha			SLK/4699/PWOWE/13				
PROJEKTANT									
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		mgr inż. Żaneta Szczółka							
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Piotr Skóra			704/94				
TEMAT BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ					SKALA 1:100		BRANŻA ELEKTR.		
					FAZA PTW		DATA		
ADRES KONIECPOL UL. SŁONECZNA DZIAŁKA NR: 1853/1					SYGNATURA PROJEKTU		NR RYS. IE-07		
					ZMIANA		DATA ZMIANY		
TRESC RYSUNKU					Instalacja odgromowa. Rzut dachu.				