



- OZNACZENIA:**
- Rozdzielnica elektryczna
  - Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z, 250V, 16A, IP20, montaż h=0,3m lub wg rysunku
  - Gniazdo wtykowe n-krotne 2P+Z, 250V, 16A, IP20, montaż h=0,3m lub wg rysunku
  - Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z, 250V, 16A, IP44, montaż h=1,2m lub wg rysunku
  - Gniazdo wtykowe n-krotne 2P+Z, 250V, 16A, IP44, montaż h=1,2m lub wg rysunku
  - Gniazdo RTV/SAT, montaż h=0,3m
  - Gniazdo RJ45, montaż h=0,3m
  - Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
  - Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44, montaż h=1,4m
  - Łącznik oświetleniowy schodowy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
  - Łącznik oświetleniowy świecznikowy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
  - Wypust oświetleniowy sufitowy
  - Wypust oświetleniowy ścienny
  - Przycisk dzwonekowy z lampką 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
  - Dzwonek elektryczny 230V, montaż h=2,3m
  - Wypust zasilający 3-fazowy
  - Wypust zasilający 1-fazowy
  - Szyna ekwipotencjalna
  - MSW - Miejskowa szyna wyrównawcza
  - Unifon domofonowy, montaż h=1,2m

- Oprawy oświetleniowe**
- A1 Oprawa typu plafon 2300lm, 24W, 4000K, IP54
  - B1 Oprawa przemysłowa 28W, 4550lm, 4000K, IP66
  - AW1 Oprawa oświetlenia awaryjnego 1,1W, 200lm, 5700K, IP65
  - Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Autotest
  - EW1 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest
  - TA - Tablica administracyjna
  - TL - Tablica licznikowa
  - TM - Tablica mieszkaniowa z sekcją multimedialną
  - KE - Kuchnia elektryczna
  - OK - Okap
  - ZM - Zmywarka, piekarnik
  - P - Piekarnik
  - L - Lodówka
  - PRS - Pralka, suszarka
  - WL - Wentylator łazienkowy
  - sterowanie z łącznika oświetleniowego

**UWAGI:**  
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

		ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosita	
ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970
INWESTOR		SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC	
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Żaneta Szczółka		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	SKALA 1:100 FAZA PTW	BRANŻA ELEKTR. DATA
ADRES	KONIECPOL UL. SŁONECZNA DZIAŁKA NR: 1853/1	SYGNATURA PROJEKTU ZMIANA	NR RYS. IE-03 DATA ZMIANY
TRESC RYSUNKU Instalacje elektryczne. Rzut piętra 2.			