



NUMER OBWODU		–	–	SOT/1	SOT/2	SOT/3		SOT/4	SOT/5
ILOŚĆ ELEMENTÓW		–	–	1	1	1		10	7
MOC ZAINSTALOWANA [W]		–	–	–	–	75		–	–
TYP PRZEWODU		YKY2o 5x10	5x (YKY 1x16)	3x (YKY 1x2,5)	3x (YKY 1x2,5)	3x (YKY 1x2,5)		YKY2o 5x6	YKY2o 5x6
NAZWA ODBIORNIKA		Człon zasilający z TAG	Ogranicznik przepięciowy typ 1+2	Gniazdo 230V seriisowe	Oprawa LED	Ogrzewacz, termostat do szaf sterowniczych	Zegar astronomiczny 2 kanałowy Wyłącznik zmierzchowy	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne
LOKALIZACJA ODBIORNIKA		–	–	SOT szyna TH	SOT	SOT	–	TEREN ZEWNĘTRZNY	TEREN ZEWNĘTRZNY

3Q	- Rozłącznik izolacyjny
FI	- Wyłącznik różnicowoprądowy
2F	- Wyłącznik nadprądowy
1F	- Rozłącznik bezpiecznikowy



ul. Roosevelta 59/11		41-800 Zabrze		tel. 609-228-618		tel. 603-704-970		biuro@abcentrum-dom.pl	
INWESTOR									
<p style="text-align: center;"><b>SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.</b>  <b>UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC</b></p>									
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO			UPRAWNIENIA			PODPIS	
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Patucha			SLK/4699/PWOE/13				
PROJEKTANT									
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		mgr inż. Żaneta Szczówka							
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Piotr Skóra			704/94				
TEMAT  <b>BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO                  WIELORODZINNEGO WRAZ Z                  INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</b>					SKALA		BRANŻA		
					1:---		ELEKTR.		
					FAZA		DATA		
ADRES  <b>KONIECPOL UL. SŁONECZNA                  DZIAŁKA NR: 1853/1</b>					SYGNATURA PROJEKTU			NR RYS.	
					PTW			IEZ-03 ark.1/2	
					ZMIANA			DATA ZMIANY	
TRESC RYSUNKU					Szafka zasilająca oświetlenie terenu SOT. Schemat ideowy. Widok elewacji				