


- Oznaczenia:
- Rura przewodowa  $\text{Ø}90 \times 8,2$  PE100 SDR11 PN16;
  - Redukcja elektrooporowa  $\text{Ø}90/63$ PE;
  - Rura  $\text{Ø}63 \times 5,8$  PE100 SDR11 PN16;
  - Przejście szczelne przez ścianę betonową na rurę  $\text{Ø}63$  PE100;
  - Złączka PE z gwintem wewnętrznym  $\text{Ø}63/2''$ ;
  - Nypel redukcyjny  $2''/1\frac{1}{4}''$ ;
  - Prostka DN32 (min.  $5 \times \text{DN}$  przed wodomierzem i  $3 \times \text{DN}$  za wodomierzem);
  - Zawór odcinający grzybkowy  $1\frac{1}{4}''$ ;
  - Wodomierz DN25 (przyłącze  $1\frac{1}{4}''$ ),  $Q_3=10\text{m}^3/\text{h}$ ;
  - Zawór antyskażeniowy EA251  $1\frac{1}{4}''$ ;
  - Właz żeliwny  $\text{Ø}600$ , klasa obciążeń D400, z zamknięciem;
  - Stopnie złazowe, żeliwne;
  - Typowa studnia z kręgów betonowych  $\text{Ø}1,5\text{m}$  z płaską płytą pokrywową, kl. obciążeń B125;
  - Rząpia wykonana poprzez nadłanie dna;

				
ABC Pracownia Projektowa				
ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609228618	tel. 603740970	biuro@abcentrum-dom.pl
INWESTOR				
SIM Śląsk Północ Sp.z o.o. Ul. Pasieczna 2, 42–700 Lubliniec				
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
GŁÓWNY PROJEKTANT				
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/0118/PWOS/14		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16		
TEMAT	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą		SKALA	BRANŻA
			FAZA	SANITARNA
			PTW	DATA
ADRES	Koniecpol ul. Słoneczna - działka 1853/1 Koniecpol		SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.
			ZMIANA	S-08
TRESC RYSUNKU				
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ				