



PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

| | |
|--------------------|---|
| Temat: | Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – instalacje zewnętrzne |
| Adres obiektu: | 42-230 Koniecpol |
| Nr ew. działki | 1853/1 |
| Obręb ewidencyjny: | 240406_4.0001.1853/1 Koniecpol |
| Inwestor: | SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP.Z O.O. UL. PASIECZNA 2 42-700 LUBLINIEC |
| Kategoria obiektu: | XIII |
| Branża: | SANITARNA |
| Treść opracowania: | ZAŁĄCZNIKI |

| | Projektant | Podpis |
|--------------|--|--------|
| Branża | SANITARNA | |
| Projektant | Zespół | |
| | MGR INŻ. Rafał Radowiecki NR UPRAWNIEŃ PDK/0118/PWOS/14 | |
| Sprawdzający | MGR INŻ. Magdalena Radowiecka NR UPRAWNIEŃ SLK/6520/PBS/16 | |

Data opracowania:

SIERPIEŃ – 2024

| Nr zał. | Nazwa | Nr strony |
|------------|--|--------------|
| 01 | Zgoda na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 3 |
| 02 | Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 4 |

URZĄD MIASTA I GMINY

42-230 Koniecpol

ul. Główna 6 "A"

tel. 34 3551-601-85 fax: 34 3551-750

IDS 000523809 NIP: 949-22-47-40

GN.7234.66.2024

Koniecpol, 24.07.2024 r.

SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

ul. Pasieczna 2

42-700 Lubliniec

Dotyczy: zgody na podłączenie do kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2024 r. informujemy, iż podłączenie do sieci sanitarnej jest możliwe poprzez wyprowadzony do granicy działki nr ewid. 1853/1 sięgacz. Ponadto Gmina Koniecpol wyraża zgodę na podłączenie wód opadowych z parkingu do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicy Słonecznej (istniejącej studni rewizyjnej) zlokalizowanej w pasie drogowym przykanalikiem fi 200 mm. Roboty należy wykonać metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni. Natomiast wody opadowe z budynku należy zagospodarować na terenie działki.

POK MISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Saliga

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sporządził: M. Kolan, tel.34/3551881 werw.113

Kierownik

Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Nadzoru Właścicielskiego i Planowania Przestrzennego

Mieczysława Kolan



D.P. 312/2024

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE
W KONIECPOLU Sp. z o.o.**



Konieczpol 2024-07-17

SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.
ul. Pasieczna 2
42-700 Lubliniec

Pełnomocnik
Aleksander Nosić

**Warunki techniczne
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - uzupełnienie**

obiekt: Konieczpol, ul. Słoneczna dz. nr ewid. 1853/1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o.o. przekazuje informacje:

1. Zasilenie projektowanego budynku należy wykonać poprzez wpięcie do sieci wodociągowej fi 225 znajdującej się w obrębie działki.
2. Włączenie do sieci kanalizacyjnej należy wykonać do istniejącej studzienki.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. informuje, iż nie zarządza siecią kanalizacji deszczowej. W tej kwestii proszę kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Konieczpol.
4. Wykonany projekt budowlany należy przedłożyć do siedziby Spółki celem akceptacji.

p.o. KIEROWNIKA
Działu Wodociągów i Kanalizacji
Iwona Jarnecka-Kłapa

ADRES POCZTOWY-SIEDZIBA
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Konieczpol

Nr Telefonu:
34/3551541 lub 532
tel. 34/354 04 10

REGON: 243115077
NIP: 949-219-31-90
BDO: 000015681

Kapitał zakładowy: 5 610.000.00 PLN
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr. konta: 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001
Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy KRS nr. 0000 44 51 25