





- UWAGI:
1. Budynek zasilany będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego - wg odrębnego opracowania;
  2. Główny zestaw wodomierzowy zlokalizowany będzie w studni wodomierzowej;
  3. Indywidualne zestawy wodomierzowe dla poszczególnych mieszkań instalowane będą w szachtach instalacyjnych na korytarzach ogólnych;
  4. Instalację rozdzielczą wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić pod stropem parteru oraz w szachtach;
  5. Doprowadzenie wody do poszczególnych mieszkań z szafek rozdzielczych prowadzić w warstwach posadzkowych;
  6. Instalację rozdzielczą prowadzoną pod stropem i w szachtach wykonać z rur stalowych zaciskowych;
  7. Instalację prowadzoną w posadzce wykonać z rur tworzywowych PE-XC-Al-PE-XC;
  8. Podeszcia pod pojedyncze przybory wykonywać rurą Ø16x2,0;
  9. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w zasobniku ciepłej wody zasilanym z pompy ciepła;
  10. Należy wykonać instalację cyrkulacji;
  11. Całość instalacji wodociągowej należy izolować termicznie;
  12. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
  13. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową;
  14. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
  15. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN;
  16. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.



 <div>project</div> ABC Pracownia Projektowa			
ul. Roosevelta 59/11    41-800 Zabrze    tel. 609228618    tel. 603740970    biuro@abccentrum-dom.pl			
INWESTOR SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec			
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/018/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	
TEMAT	SKALA	BRANŻA	
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-----	SANITARNIA	
ADRES	FAZA	DATA	
ul. Lubliniecka, 42-772 Pawonków Działka nr 240707_2.0008.Pawonków.623/6	PTW	08/2024	
TRESC RYSUNKU	ZMIANA	NR RYS.	
		S-21	
DATA ZMIANY			
ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY - PION PW3			