



- UWAGI:
- Głównym źródłem ciepła dla budynku będzie kotłownia gazowa LPG pracująca z pompami ciepła typu powietrze-woda.
  - Przewody rozdzielcze zaprojektowano pod stropem najniższej kondygnacji.
  - Przewody pod stropem wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych metodą zaciskową
  - Indywidualne zestawy ciepłomierzowe dla poszczególnych mieszkań instalowane będą w szachtach instalacyjnych na korytarzach ogólnych;
  - Przewody instalacji rozprowadzających zaprojektowano w warstwach posadzkowych.
  - Przewody grzewcze wykonać z rur PERT/AL/PERT.
  - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
  - Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
  - Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
  - Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
  - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

#### LEGENDA



Schemat belek  
z mieszkaniowymi zestawami  
ciepłomierzowymi



		ABC Pracownia Projektowa	
ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609228618	tel. 603740970
INWESTOR		SIM Ślęsk Północ Sp. z o.o. Ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PKD/0118/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	
TEMAT	SKALA	BRANŻA	
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	----	SANITARNA	
ADRES	FAZA	DATA	
Koniecpol ul. Stenczna - działka 1853/1 Koniecpol	PTW	08/2024	
	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.	
	ZMIANA	DATA ZMIANY	
TRESC RYSUNKU		ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWANIA CZ.2	