




UWAGI:

1. Źródłem wody dla inwestycji będzie istniejąca sieć wodociągowa Ø225PE
2. Do budynku należy wykonać przyłącze wody Ø63PE;
3. Za włączeniem należy zamontować zasuwę DN50;
4. Główny zestaw wodomierzowy należy zlokalizować w studni wodomierzowej;
5. Na odkrytych kabalach zakładać rury dwudzielne typu Arot;
6. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem;
7. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;
8. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym;



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11

41-800 Zabrze

tel. 609228618

tel. 603740970

biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR

SIM Ślqsk Północ Sp.z o.o.
Ul. Pasieczna 2, 42–700 Lubliniec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/0118/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	

TEMAT	SKALA	BRANŻA
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1:100/1:500	SANITARNA
FAZA	PTW	DATA
ADRES	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.
Konieczpol ul. Słoneczna - działka 1853/1	ZMIANA	DATA ZMIANY
TRESC RYSUNKU		

PROFIL PRZYŁĄCZA WODY