


- UWAGI:
1. Źródłem gazu będzie zbiornik podziemny na gaz LPG;
 2. Od zbiornika do budynku należy wykonać instalację gazu Ø40PE;
 3. W odległości 0,5m przed budynkiem należy wykonać przejście PE/stal;
 4. Na odkrytych kabalach zakładać rury dwudzielne typu Arot;
 5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem;
 6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;
 7. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym;



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11

41-800 Zabrze

tel. 609228618

tel. 603740970

biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR			
SIM Ślqsk Północ Sp.z o.o. Ul. Pasieczna 2, 42–700 Lubliniec			
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/0118/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	
TEMAT		SKALA	BRANŻA
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1:100/1:500	SANITARNA
FAZA		DATA	
PTW		08/2024	
ADRES		SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.
Koniecpol ul. Słoneczna - działka 1853/1 Koniecpol			S-05
ZMIANA		DATA ZMIANY	
TRESC RYSUNKU			
PROFIL INSTALACJI GAZU			