







- OZNACZENIA:**
-  - Przewód odprowadzający. Długość FeZn $\phi=8\text{mm}$ prowadzony w rurze samogasnącej w warstwie ocieplenia połączony z instalacją odgromową na dachu oraz z uziomem fundamentowym
 -  - Zwód poziomy. Długość FeZn $\phi=8\text{mm}$
 -  - Przewód odgromowy wysokonapięciowy (izolowany)
 -  - Zacisk krzyżowy lub prosty do zwodów poziomych
 -  - Maszt odgromowy, kominowy
 - h = wysokość masztu

- UWAGI:**
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.
 - Zwody poziome na dachu mocować za pomocą uchwytów dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego.
 - Wszystkie urządzenia na dachu wraz z ich podkonstrukcjami oraz pomosty technologiczne należy połączyć z siecią połączeń wyrównawczych.
 - Wysokość masztów odgromowych należy potwierdzić po wyborze urządzeń wentylacyjnych wraz z podkonstrukcjami.
 - Wszystkie metalowe elementy takie jak trasy kablowe, kanały wentylacyjne, rury itp., połączyć do instalacji ekwipotencjalnej.
 - W przypadku montażu dodatkowych urządzeń lub zmiany lokalizacji projektowanych urządzeń na dachu, należy wykonać ponowną analizę ochrony odgromowej.
 - Wszystkie miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
 - W miejscach dyktacji budynku połączenia przewodów odgromowych wykonać za pomocą systemowych połączeń kompensacyjnych.
 - Po wykonaniu instalacji wykonać badania techniczne obejmujące oględziny części nadziemnej i elementów uziemienia, sprawdzenie ciągłości galwanicznej oraz pomiary rezystancji uziemienia.

		ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila			
ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970	biuro@abccentrum-dom.pl	
INWESTOR					
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC					
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Patucha		SLK/4699/PWOE/13	
PROJEKTANT					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		mgr inż. Żaneta Szczółka			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Piotr Skóra		704/04	
TEMAT			SKALA	BRANŻA	
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			1:100	ELEKTR.	
			FAZA	DATA	
ADRES			PTW		
			SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.	
DZIAŁKA NR: 270707_2.0008.ar_1.623/6			ZMIANA	IE-06	
			DATA ZMIANY		
TRESC RYSUNKU					
Instalacja odgromowa. Rzut dachu.					