



Pi [kW]	3,44
kj	0,92
Pm [kW]	3,16
Ib [A]	5,67

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TT
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania

- OZNACZENIA:**
- | | |
|-----|--|
| 3Q | – Rozłącznik izolacyjny |
| FI | – Wylłącznik różnicowoprądowy |
| 3F | – Wylłącznik różnicowoprądowy
z członem nadprądowym |
| 2F | – Wylłącznik nadprądowy |
| 1F | – Rozłącznik bezpiecznikowy |
| kWh | – Licznik energii elektrycznej |

[illegible]

NUMER OBWODU		TA2/12	TA2/13	TA2/14	TA2/15	TA2/16	TA2/17	TA2/18	TA2/19	TA2/20	TA2/21	TA2/22	TA2/23	TA2/24	TA2/25	TA2/26	TA2/27	TA2/28
IŁOŚĆ ELEMENTÓW		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–
MOC ZAİNSTALOWANA [W]		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	50	50	50	20000	–
TYP PRZEWODU		YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 5x16	N2XH–J 3x1,5
NAZWA ODBIORNIKA		Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wpuszczak dachowy ogrzewany	Wpuszczak dachowy ogrzewany	Wpuszczak dachowy ogrzewany	Falownik instalacji fotowoltaicznej	Domofon
LOKALIZACJA ODBIORNIKA		poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	poddasze	dach	dach	dach	dach	–

		ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila			
ul. Roosevelta 59/11		41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970	biuro@abccentrum-dom.pl
INWESTOR					
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC					
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha			SLK/4699/PW/OE/13	
PROJEKTANT					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Żaneta Szczecówka				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra			704/94	
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ				SKALA 1:---	BRANŻA ELEKTR.
				FAZA PTW	DATA
ADRES UL. LUBLINIECKA 42-772 PAWONKÓW DZIAŁKA NR: 270707_2.0008.ar_1.623/6				SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. IE-10 ark.1/2
				ZMIANA	DATA ZMIANY
TRESC RYSUNKU					
Tablica administracyjna piętrowa TA2. Schemat strukturalny. Widok elewacji.					