



NUMER OBIWODU	—	—	SOT/1	SOT/2	SOT/3		SOT/4	SOT/5
IŁOŚĆ ELEMENTÓW	—	—	1	1	1		11	8
MOC ZAINSTALOWANA [W]	—	—	—	—	75		—	—
TYP PRZEWODU	YKY 5x10	5x (YKY 1x16)	3x (YKY 1x2,5)	3x (YKY 1x2,5)	3x (YKY 1x2,5)		YKY2o 5x6	YKY2o 5x6
NAZWA ODBIORNIKA	Człn zasilający z ZP–1P2	Ogranicznik przepięciowy typ 1+2	Gniazdo 230V serwisowe	Oprawo LED	Ogrzewacz, termostat do szaf sterowniczych	Zegar astronomiczny 2 kanłowy Wyłłącznik zmierzchowy	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	—	—	SOT szyna TH	SOT	SOT	—	TEREN ZEWNETRZNY	TEREN ZEWNETRZNY

3Q	- Rozłącznik izolacyjny
FI	- Wyłącznik różnicowoprądowy
2F	- Wyłącznik nadprądowy
1F	- Rozłącznik bezpiecznikowy
K	- Stycznik

1. Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe
2. W rozdzielnicy należy pozostawić min. 20% rezerwy miejsca, w celu umożliwienia rozbudowy
3. Należy opisać i oznakować aparaty elektryczne oraz elewację zewnętrzną
4. Rozdzielnicę wyposażać w schemat strukturalny jednokreskowy
5. Obudowa przeznaczona do montażu na zewnątrz. Prefabrykację zlecić firmie specjalistycznej
6. Prefabrykację zlecić firmie specjalistycznej



ul. Roosevelta 59/11		41-800 Zabrze		tel. 609-228-618		tel. 603-704-970		biuro@abcentrum-dom.org	
INWESTOR									
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC									
STANOWISKO			IMIE I NAZWISKO			UPRAWNIENIA		PODPIS	
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Patucha				SLK/4699/PWOE/13			
PROJEKTANT									
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		mgr inż. Żaneta Szczówka							
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Piotr Skóra				704/94			
TEMAT BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ						SKALA 1:---		BRANŻA ELEKTR.	
						FAZA PTW		DATA	
ADRES UL. LUBLINIECKA 42-772 PAWONKÓW DZIAŁKA NR: 270707_2.0008.ar_1.623/6						SYGNATURA PROJEKTU		NR RYS. IEZ-03 ark.1/2	
						ZMIANA		DATA ZMIANY	
TRESC RYSUNKU Szafka zasilająca oświetlenie terenu SOT. Schemat ideowy. Widok elewacji									