



- OZNACZENIA:**
- Rozdzielnia elektryczna
  - Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z, 250V, 16A, IP20, montaż h=0,3m lub wg rysunku
  - Gniazdo wtykowe n-krotne 2P+Z, 250V, 16A, IP20, montaż h=0,3m lub wg rysunku
  - Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z, 250V, 16A, IP44, montaż h=1,2m lub wg rysunku
  - Gniazdo wtykowe n-krotne 2P+Z, 250V, 16A, IP44, montaż h=1,2m lub wg rysunku
  - Gniazdo RTV/SAT, montaż h=0,3m
  - Gniazdo RJ45, montaż h=0,3m
  - Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
  - Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44, montaż h=1,4m
  - Łącznik oświetleniowy schodowy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
  - Łącznik oświetleniowy świecznikowy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
  - Wypust oświetleniowy sufitowy
  - Przycisk dzwonek z lampką 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
  - Dzwonek elektryczny 230V, montaż h=2,3m
  - Wypust zasilający 3-fazowy
  - Wypust zasilający 1-fazowy
  - Szyna ekwipotencjalna
  - Miejsowa szyna wyrównawcza
  - UniFun domofonowy, montaż h=1,2m

- Oprawy oświetleniowe**
- A1 - Oprawa typu plafon 2300lm, 24W, 4000K, IP54
  - B1 - Oprawa przemysłowa 28W, 4550lm, 4000K, IP66
  - B2 - Oprawa przemysłowa 16W, 2650lm, 4000K, IP66
  - AW1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1,1W, 200lm, 5700K, IP65
  - EW1 - Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Autotest
  - EW2 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest
  - TA - Tablica administracyjna
  - TL - Tablica licznikowa
  - TM - Tablica mieszkaniowa z sekcją multimedialną
  - KE - Kuchnia elektryczna
  - OK - Okap
  - ZM - Zmywarka, piekarnik
  - P - Piekarnik
  - L - Lodówka
  - PRS - Pralka, suszarka
  - WL - Wentylator łazienkowy
  - sterowanie z łącznika oświetleniowego
- UWAGI:**
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

		ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila	
ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970
INWESTOR		SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.	
		UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC	
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Żaneta Szczówka		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		SKALA 1:100
ADRES	UL. LUBLINIECKA 42-772 PAWONKÓW DZIAŁKA NR: 270707_2.0008.ar_1.623/6		BRANŻA ELEKTR.
TRESC RYSUNKU	Instalacje elektryczne. Rzut piętra 2.		FAZA PTW
			SYGNATURA PROJEKTU
			NR RYS. IE-03
			ZMIANA
			DATA ZMIANY