


- UWAGI:
1. Źródłem gazu będzie zbiornik podziemny na gaz LPG;
 2. Od zbiornika do budynku należy wykonać instalację gazu Ø40PE;
 3. W odległości 0,5m przed budynkiem należy wykonać przejście PE/stal;
 4. Na odkrytych kabalach zakładać rury dwudzielne typu Arot;
 5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem;
 6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;
 7. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym;



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11

41-800 Zabrze

tel. 609228618

tel. 603740970

biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR

SIM Śląsk Północ Sp.z o.o.
ul. Pasieczna 2, 42–700 Lubliniec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/0118/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	

TEMAT	SKALA	BRANŻA
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1:100/1:500	SANITARNA
ADRES	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.
ul. Lubliniecka, 42-772 Pawonków Działka nr 240707_2.0008.Pawonków.623/6	PTW	08/2024
	ZMIANA	DATA ZMIANY
		S-05

TRESC RYSUNKU

PROFIL INSTALACJI GAZU