

OBJAŚNIENIA

- Instalacja C.O.- Zasilanie / rura wielowarstwowa PERT z wkł. alu.
- Instalacja C.O.- Powrót / rura wielowarstwowa PERT z wkł. alu
- Instalacja C.O.- Zasilanie / rura wielowarstwowa PERT z wkł. alu.
- Instalacja C.O.- Powrót / rura wielowarstwowa PERT z wkł. alu
- Instalacja gazowa- stal czarna
- (0,0 /5 +16 °C) Φwym: 3098 W — Projektowana temperatura / Projektowane obciążenie cieplne
- Pion centralnego ogrzewania.
- SAN11[500 mm] — Grzejnik łazienkowy [Typ / Długość]
- R–A01–OP–5 — Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zespołem mieszającym
- Zawór czterodrogowy termostatyczny np. HERZ VUA50 pod głowicę z przyłączem zespolonym do grzejników łazienkowych, lub inny równoważny
- Grzałka elektryczna, Moc: 300 W
- Strefa brzegowa
- Projektowany kocioł gazowy

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZYJĄĆ INFORMACJE O ZNANYCH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ. NIEDOZWOLONE JEST WYKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ROBÓT NIEZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI. WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM PROJEKTANTA I POSIADAĆ AKTUALNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE. O WSZELKICH ZMIANACH W PROJEKCIE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA I UZYSKAĆ JEGO ZGODĘ. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI I POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ, A TAKŻE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI. UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I ZAMÓWIENIEM INWESTORA. SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW NA BUDOWIE.

NAZWA INWESTYCJI	SIMSP.ZMPS.PAB-2024-01
	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R.TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBRĘB 0001 PYSKOWICE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**GOWIN/SIUTA** architektura.urbanistyka
INWESTOR	**SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o.** Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
BRANŻA	**SANITARNA**
DATA	11.2024
FAZA	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. WOJCIECH BLAK upr. nr 61/2003
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAŁGORZATA DUTKA upr. nr MAP/0461/PBS/19
ZESPÓŁ	mgr inż. MICHAŁ BARAN
NAZWA RYSUNKU	Rzut Piwnicy - C.O.
SKALA	1:100
NR RYS.	CO-01