



SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublińcu
ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
sekretariat@simslaskpolnoc.pl
tel. +48 34 340 13 11

Lubliniec, 25.04.2025 r.

Znak sprawy: PZP.271.1.4.2025

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:**

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem, zbiornikiem wód
opadowych i murami oporowymi, przy ul. R. Traugutta w Pyskowicach na działkach nr 526/28,
856/28, 857/28, 854/28**

WYJAŚNIENIE Nr 11 treści SWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej branży elektrycznej brak podanych parametrów technicznych opraw oświetleniowych ozn. C1, B1, H1 (balkon). Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Oprawa typ C1 - oprawa przemysłowa ze źródłem światła LED

Oprawa typ B1 - oprawa przemysłowa ze źródłem światła LED 4000lm

Oprawa typ H1 (błędnie oznaczona w legendzie E1) – oprawa naścienna plafoniera ze źródłem światła LED

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie data oraz godzina składania i otwarcia ofert wyznaczona przez Zamawiającego na dzień 05.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

/ - /

Józef Korpak