



SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublińcu
ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
sekretariat@simslaskpolnoc.pl
tel. +48 34 340 13 11

Lubliniec, 30.04.2025 r.

Znak sprawy: PZP.271.1.4.2025

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:**

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem, zbiornikiem wód
opadowych i murami oporowymi, przy ul. R. Traugutta w Pyskowicach na działkach nr 526/28,
856/28, 857/28, 854/28**

WYJAŚNIENIE Nr 15 treści SWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Według wyjaśnień z dnia 25.04.2025r. należy wykonać wyłaz na dachu ale brak jest komunikacji na dachu oraz płotków przeciwniegowych. Czy należy je uwzględnić? Jeżeli tak to prosimy o wysowanie na rzucie dachu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wprowadził korektę dokumentacji - folder: rysunki architektura - poprawiona.

Pytanie 2:

Według wyjaśnień z dnia 25.04.2025r. należy elewację odłożyć (płytką klinkierową). Prosimy o podanie specyfikacji płytki np. koloru i wymiarów. Prosimy również o wizualizację budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**Płytki imitujące klinkier wyprodukowane z mieszanki piasku kwarcowego i żywic akrylowych.
Płytki elastyczne w rozmiarze 240x65mm
Montaż na kleju systemowym
Mrozoodporne
Nasiąkliwość <5%
Rozprzestrzenianie ognia NRO
Kolor zbliżony do naturalnej cegły klinkierowej.**

Ponadto Zamawiający udostępnia wizualizację budynku – folder: wizualizacja elewacji

Pytanie 3:

Brak w dokumentacji i przedmiarze rodzaju, ilości nasadzeń drzew. Czy należy je uwzględnić? Jeżeli, tak to prosimy o podanie specyfikacji drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż do wykonawcy należy również wykonanie nasadzeń:



SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublińcu
ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
sekretariat@simslaskpolnoc.pl
tel. +48 34 340 13 11

Lipy, sztuk 15 (symbol duży)
Akacja szczepiona na pniu 29szt (symbol mały)

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie data oraz godzina składania i otwarcia ofert wyznaczona przez Zamawiającego na dzień 05.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU
/ - /
Józef Korpak