



SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublińcu
ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
sekretariat@simslaskpolnoc.pl
tel. +48 34 340 13 11

Lubliniec, 30.04.2025 r.

Znak sprawy: PZP.271.1.4.2025

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:**

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem, zbiornikiem wód
opadowych i murami oporowymi, przy ul. R. Traugutta w Pyskowicach na działkach nr 526/28,
856/28, 857/28, 854/28**

WYJAŚNIENIE Nr 16 treści SWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Według projektu całą instalację elektryczną wewnętrzną należy wykonać z zastosowaniem przewodów YDY w klasie CPR Eca. Proszę o potwierdzenie, że takie rozwiązanie będzie spełniało aktualne normy i przewodów w klasie B2ca nigdzie nie będzie trzeba stosować.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie kable prowadzone w przestrzeniach dróg ewakuacyjnych są instalowane podtynkowo, w związku z czym nie jest wymagana klasa wyższa niż Eca/Dca. Kable prowadzone poza drogami ewakuacyjnymi – podtynkowo również nie wymagają wyższej klasy CPR. Nie przewiduje się poza pomieszczeniami technicznymi kabli układanych na korytach.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie data oraz godzina składania i otwarcia ofert wyznaczona przez Zamawiającego na dzień 05.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

/ - /

Józef Korpak