DACHURZUT

PT5, 30m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

K2,150m³/h
Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 20W, 0.22A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

PT4, 60m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

Ł2, 150m³/h
Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 20W, 0.22A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

PT2, 60m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

PT3, 50m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

K4, 100m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

wentylacja szybu windowego
Ø200

O2
Ø160

K2
Ø125

PT5
Ø125

Ł2
Ø125

PT4
Ø125

PT2
Ø125

PT3
Ø125

O4
Ø160

K4
Ø125

K1, 150m³/h
Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 20W, 0.22A
+ podstawa SBC.250.125.B.S
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

Ł4, 100m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

PT1, 60m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 14W, 0.16A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

Ł3, 150m³/h
Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 20W, 0.22A
+ podstawa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

Ł4
Ø125

PT1
Ø125

Ł3
Ø125

Ł1, 150m³/h
Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 20W, 0.22A
+ podstawa SBC.250.125.B.S
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

K3, 150m³/h
Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 20W, 0.22A
+ podstawa SBC.250.125.B.S
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

K1
Ø125
O1
Ø160

Ł1
Ø125

O3
Ø160
K3
Ø125

WENTYLACJA WINDY!
Nadszybie od poziomu +2 - 350 cm
Założono płytę żelbetową od poziomu +9,88 - +10,02
+10,02 góra płyty
+10,22 góra izolacji

Przelew awaryjny 30 x 10
30
10
hp 43
hp 48

+9,87
+10,08
+10,50

PROJEKT TECHNICZNO
-WYKONAWCZY

RISER Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
KRS 0000242469
NIP: 632-18-93-938
REGON: 240153568

TEMAT PROJEKTU:	Projekt techniczno-wykonawczy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami W., KS., KD., E., TT., C.O., parkingu oraz zbiornika bezodpływowego na wody opadowe
TEMAT RYSUNKU:	Instalacja wentylacji - budynek 2 - rzut dachu
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 196/5 przy ul. Krasickiego, Krupski Młyn
INWESTOR:	SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Sp z o.o. ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
PROJEKTANT BR. SANITARNA:	mgr inż. Michalina-Zachariasz-Rusinek upr. nr SLK/9322/PWBS/20
SPRAWDZAJĄCY BR. SANITARNA:	mgr inż. Maciej Krząkała nr upr. SLK/0283/PWBS/22

NR PROJ.	DATA OPRACOWANIA	SKALA:	NR RYS.
PR0034	09.07.2024	1:50	WM8

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ RISER Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.