



SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublińcu
ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
sekretariat@simslaskpolnoc.pl
tel. +48 34 340 13 11

Lubliniec, 09.12.2025 r.

Znak sprawy: PZP.271.1.8.2025

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:**

**Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krupskim Młynie
przy ul. Krasickiego, na działce ewidencyjnej nr 196/5**

WYJAŚNIENIE Nr 12 treści SWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Branża elektryczna. Czy Zamawiający może określić dokładniejszą specyfikację oświetlenia zewnętrznego, w szczególności opraw na słupach o wys. 5m. Czy w zamiarach Zamawiającego są jednolite kompozytowe słupy z w budowaną oprawą? Czy Zamawiający dopuszcza zestawienie kompletnego oświetlenia (na słupie 5m) składającego się osobnego słupa, osobnego ramienia i osobnej oprawy wraz z pozostałymi wymaganymi aparatami i okablowaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie jednolitych słupów razem z oprawą jak i słupów z wysięgnikiem i oprawą o parametrach nie gorszych niż w dokumentacji projektowej. Wykonawca przed montażem dokona zatwierdzenia materiałów u Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Pytanie 2:

Branża elektryczna.

Czy Zamawiający określa minimalną specyfikację dotyczącą kuchenek elektrycznych czteropalnikowych z piekarnikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest dostawa kuchenki elektrycznej z piekarnikiem. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Kuchenka powinna być zasilana napięciem 230/400 V oraz wyposażona w minimum cztery elektryczne pola grzewcze z niezależną regulacją mocy każdego pola. Piekarnik elektryczny musi posiadać funkcję grzania górnego i dolnego oraz funkcję termoobiegu, z możliwością regulacji temperatury, a jego pojemność użytkowa nie może być mniejsza niż 45 litrów. Sterowanie urządzeniem powinno odbywać się w sposób mechaniczny lub elektroniczny. W zestawie z urządzeniem piekarnik musi posiadać co najmniej jedną blachę do pieczenia oraz jeden ruszt. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że spełniają one wszystkie wymagania minimalne określone w opisie przedmiotu zamówienia.



SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublińcu
ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
sekretariat@simslaskpolnoc.pl
tel. +48 34 340 13 11

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie data oraz godzina składania i otwarcia ofert podana w zawiadomieniu o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

PREZES ZARZĄDU

/ - /

Józef Korpak